

**Умови доступності закладу освіти для навчання
осіб з особливими освітніми потребами**

У Фаховому коледжі Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці II (фото 1) створено сприятливі умови для навчання здобувачів з особливими освітніми потребами, у тому числі й осіб з інвалідністю, забезпечено безперешкодний доступ до всіх приміщень закладу освіти, а саме:

- Для доступу в будівлю коледжу осіб з обмеженими фізичними можливостями облаштовано пандус біля центрального входу (фото 2,3).
- Забезпечено безбар'єрний центральний вхід: вхідні двері в будівлю двостулкові, відкриваються назовні, поріг відсутній (фото 2;3).
- Поверхня внутрішніх приміщень аудиторій та навчальних кабінетів рівна, без ухилів та перепадів висот. Поверхня коридорів рівна, без перепаду висот, облицьована керамічною плиткою.
- Ширина внутрішніх дверних прорізів аудиторій та навчальних кабінетів становить в межах 0,90 - 0,92м., що відповідає вимогам ДБН (не менше 0,90м.).
- Для доступу на 2-ий та 3-ій поверхи коледжу функціонує ліфт шириною 1,20м. (фото 4)
- В приміщенні їдальні обладнано місця для харчування осіб з порушеннями опорно-рухового апарату, столи розташовано в їдальні справа на рівній поверхні, облицьованій керамічною плиткою.
- Приміщення в санітарних вузлах (на кожному поверсі по два санвузли) обладнано відповідно до вимог ДБН. Розміри приміщень - 3,09*1,70м., передбачено простір для розміщення крісла інвалідного колісного, милиць та ін. (фото 5).
- Килимових покриттів, які б перешкоджали рухові осіб МГН по коридорах та аудиторіях коледжу, немає.

Територія навколо будівлі підтримується в належному стані, є сквер, дерев'яна альтанка, лавки для відпочинку здобувачів освіти, педагогів та відвідувачів.

Фото 1.



Фото 2.



Фото 3.



Фото 4.



Фото 5.



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ТОВ «Закарпатуніверсалбуд - Е»

В.Д.Роман

2021р.



ВИСНОВОК

щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в будівлі центру професійної підготовки ім.Егана Еде, в якій здійснює свою діяльність Закарпатський угорський інститут ім.Ференца Ракоці II, за адресою: Закарпатська область, м.Берегове, вул.Лева, буд.30.

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015р., ТОВ «Закарпатуніверсалбуд - Е» на замовлення Закарпатського угорського інституту, згідно Договору № б/н від 04.10.2021 р., виконало обстеження будівлі центру професійної підготовки, яка розташована за адресою: Закарпатська обл., м.Берегове, вул.Лева, буд.30, на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у відповідності до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»

За результатами експертизи проведеного технічного обстеження будівлі центру професійної підготовки Височанським Степаном Степановичем (кваліфікаційний сертифікат серії АЕ за номером № 002789 виданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України) від 10.10.2013 року, встановлено можливість доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі центру професійної підготовки ім.Егана Еде, в якій здійснює свою діяльність Закарпатський угорський інститут ім.Ференца Ракоці II яка розташована за адресою: Закарпатська обл., м.Берегове, вул.Лева, буд.30. Будівля центру професійної підготовки була обстежена повністю та відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд.Основні положення»

Звіт № б/н, від 05.10.2021 року про проведення технічного обстеження будівлі центру професійної підготовки, за адресою: Закарпатська обл., м.Берегове, буд.30, передано Закарпатському угорському інституту ім.Ференца Ракоці II, у двох примірниках.

Експерт з технічного обстеження будівель і споруд



С.С. Височанський

